






FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2020/ 588

del 13.07. 2020

Oggetto: Affidamento del servizio di riparazione urgente gruppo frigo marca Climaveneta, presente presso il corpo F della Fondazione, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

<p>IL RUP Dott. Antonio Luca Salemi </p> <p>VISTO IL PROVVEDIMENTO l'Area Economico Finanziaria Conferma che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020.</p> <p>Dott. Antonio Di Maggio </p>	<p>DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p>Dott. Gianluca Galati Casmiro  06/07/20</p>
	<p>IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p>Dr. Salvatore Vizzi  06.07.2020</p>
	<p>VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA Dott.ssa Maria Cucco </p>
	<p>In data 13.07.2020 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p>IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano </p>

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE :

- con Prot. n. CMA 353 del 03/06/2020 è pervenuta, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Fondazione, Ing. Giuseppe Franco, la richiesta di affidamento urgente del servizio di riparazione del Circuito 3 e del Circuito 4 del gruppo frigo Climaveneta modello WRAN/SL 1404, presente presso il corpo F della Fondazione, a servizio del relativo impianto di climatizzazione;
- alla richiesta sono allegate n. 3 proposte economiche di riparazione con sostituzione del compressore con altro revisionato, acquisite dall'Ufficio Tecnico della Fondazione, che prevedono un costo complessivo pari a:
 - Vernengo Servizi S.r.l., €. 14.880,00 IVA al 22% esclusa;
 - Grippi Impianti s.a.s., €. 16.800,00 IVA al 22% esclusa;
 - Warm Impianti S.r.l., €. 17.800,00 IVA al 22% esclusa
- la richiesta è completa delle autorizzazioni previste in procedura e dell'individuazione quale RUP della procedura, del Dott. Antonio Luca Salemi e del DEC, Arch. Antonina Faraone, da parte del Direttore Amministrativo.

PRESO ATTO CHE:

- il richiedente ha motivato la richiesta di che trattasi e l'urgenza nel procedere con l'intervento, in quanto l'attuale malfunzionamento del gruppo frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione del corpo F della Fondazione potrebbe creare gravi interruzioni delle attività clinico/sanitarie;

CONSIDERATO CHE:

- che l'art. 7, A) a) del "regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" adottato dalla Fondazione che prevede la possibilità di affidare direttamente servizi o forniture a seguito di richiesta di almeno due preventivi per importi inferiori ad euro 20.000,00 oltre IVA
- alla ditta Vernengo Servizi S.r.l. sono già stati affidati, nel recente passato, le stesse tipologie di servizi e, nel caso di specie, si ritiene necessario rispettare il principio di rotazione degli affidamenti come prescritto dal D.Lgs 50/2016, benché si tratti comunque di un affidamento dettato da particolare urgenza.

per tutto quanto sopra riportato

PROPONE

- al fine di rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e stante l'importo della richiesta, inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), di affidare la fornitura in premessa alla ditta Grippi Impianti s.a.s., per un importo pari a € 16.800,00 IVA al 22% esclusa (€20.496,00 IVA al 22% inclusa), così come da schema di contratto allegato.

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;
- lo schema di contratto allegato.

Si dà mandato al RUP, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dr. Salvatore Albano

