

PREMESSO CHE:

- con nota prot. CMA n. 510 del 30/07/2020, si manifesta la necessita di provvedere con urgenza al ripristino della linea di climatizzazione centralizzata del corpo F della Fondazione per un importo della richiesta pari ad € 11.651,00 I.V.A al 22% inclusa;
- si prende atto della nomina, effettuata dal Direttore Amministrativo, nella richiesta sopra citata, dell'Ing. Giuseppe Franco, quale RUP della presente procedura.
- la climatizzazione nel corpo F è permessa da un gruppo frigo ubicato in copertura, che manda acqua fredda a mezzo di una tubazione (dorsale principale) posta a collegamento del gruppo stesso alle varie dorsali secondarie, le quali a loro volta mandano il fluido refrigerante alle unità terminali deputati al raffrescamento delle UU.OO. Presenti nel corpo F;
- la dorsale principale, di cui al punto precedente, è stata realizzata negli anni '90 e risulta essere vetusta;
- in data 29/07/2020 si è verificato un guasto sulla suddetta dorsale principale, a cui è stato posto rimedio temporaneamente per il tramite del personale interno;
- sulla sopra citata dorsale principale bisogna intervenire urgentemente al fine di ripristinare definitivamente e a regola d'arte le condizioni della tubazione guasta/ammalorata ed, a tal fine, in data 29/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S.;

CONSIDERATO CHE:

- nella suddetta richiesta di acquisto è stato indicata la Ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S., quale fornitore conosciuto e che il RUP ha richiesto un preventivo di spesa alla Ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S. per il ripristino della linea di climatizzazione centralizzata del corpo F della Fondazione;
- in data 29/07/2020 è pervenuto il preventivo di spesa della B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S.;
- che il Responsabile dell'Area tecnica, in qualità di Responsabile del Servizio richiedente, esprime parere positivo circa la conformità dei prodotti offerti con quanto richiesto da questa Fondazione;
- è in corso la gara n° 7654736 per la gestione integrata di servizi con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dei corpi di fabbrica costituenti l'Ospedale G. Giglio, la quale riqualificazione prevede anche la manutenzione degli impianti di climatizzazione in oggetto;
- l'intervento di che trattasi risulta essere URGENTE per ragioni igienico-sanitarie, clinico-assistenziali;

VISTO CHE:

- l'importo del preventivo di spesa del 29/07/2020 per l'intervento in questione, fornito dalla ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S. è pari ad euro 11.651,00, IVA inclusa al 22% (euro 9.550,00, escluso IVA);

RITENUTO CHE:

- l'importo del suddetto preventivo di spesa risulta congruo con le attività da eseguire;
- in ossequio al principio di rotazione, è necessario procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S. dell'intervento di ripristino della linea di climatizzazione centralizzata del corpo F della Fondazione per un importo complessivo pari euro 11.651,00, IVA inclusa al 22% (euro 9.550,00, escluso IVA);

per tutto quanto premesso, considerato, visto e ritenuto:

SI PROPONE

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di procedere all'affidamento diretto alla ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. S.a.S. dell'intervento di ripristino della linea di climatizzazione centralizzata del corpo F della Fondazione per un importo complessivo pari euro 11.651,00, IVA inclusa al 22% (euro 9.550,00, escluso IVA).

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Si dà mandato al RUP, nella persona dell'Ing. Giuseppe Franco di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.






Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dr. Salvatore Albano

	FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU' Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù
--	---

Provvedimento n. 2020/ 757 del 11.09 2020

Oggetto: Ripristino linea di climatizzazione centralizzata del corpo F della Fondazione. Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

<p>IL RUP <i>Ing. Giuseppe Franco</i></p>  <hr/> <p style="text-align: center;">VISTO IL PROVVEDIMENTO Area Economico- Finanziaria Conferma</p> <p>che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020.</p> <p><i>Dott. Antonio Di Maggio</i></p>  <hr/>	<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;"><i>Dott. Gianluca Galati Casmiro</i></p>  <hr/> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME</p> <p><input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;"><i>Dr. Salvatore Vizzi</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA <i>Dott.ssa Maria Cucco</i></p>  <p>In data <u>11.09.2020</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano</p>  <hr/>
--	--