

PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica: *Ufficio Tecnico – Servizio di Prevenzione e Protezione*

PREMESSO CHE :

- l'intervento in oggetto, riguarda la sostituzione di un condizionatore a parete presso la sala n.3 del Pronto Soccorso;
- in data 08/08/2017 si è cercato di ripristinare il climatizzatore ricercando eventuali perdite e facendo la ricarica del gas refrigerante;
- in data 22/08/2017 si è ripresentato il guasto, pertanto, si è ritenuto economicamente più vantaggioso procedere in somma urgenza alla sostituzione dello split con uno avente pari caratteristiche;
- il livelli di comfort climatico in sala n.3 del Pronto Soccorso sono garantiti dallo split a parete e dall'aria climatizzata centralizzata;
- la sola distribuzione centralizzata di aria climatizzata, presso il Pronto Soccorso, risulta essere insufficiente a mantenere buoni livelli qualitativi di climatizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- la Fondazione non ha al proprio interno personale qualificato con specifiche competenze per la manutenzione straordinaria di simili impianti;
- le attività di sostituzione del climatizzatore a parete, richiedono manodopera specializzata e qualificata per il recupero di gas refrigeranti;
- tali rotture o malfunzionamenti sono imprevedibili;

RITENUTO CHE:

- la ditta C.F. Impianti s.a.s. ha le competenze per effettuare l'intervento di sostituzione del climatizzatore a parete della sala n.3 del Pronto Soccorso;
- la ditta C.F. Impianti s.a.s. ha precedentemente effettuato attività analoghe a quelle riportate in premessa, presso la Fondazione;
- l'intervento di cui al punto sopra, riveste carattere di urgenza;

Per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo s.a.s., P.IVA 05087730825, del contratto in oggetto, per un importo complessivo di € **1300,00 (milletrecento/00) escluso Iva** (consuntivo di spesa n.123/17, del 22/08/2017 in allegato);

- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.m.m.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la superiore proposta

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

- di incaricare il RUP della procedura l'Ing. Giuseppe Franco di provvedere agli adempimenti di legge necessari.

si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/ 803 del 8/11 /2017

Oggetto: Affidamento per la sostituzione urgente del climatizzatore a parete presso la sala n.3 del Pronto Soccorso della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

SETTORE PROPONENTE:

AREA TECNICA - Ing. Giuseppe Franco
(Ufficio Tecnico - Servizio di Prevenzione e Protezione)

Programma di spesa: 5
Impegno di spesa: € 1.300,00 (IVA al 22% esclusa)

Istruttore del Procedimento
Gabriele Mazzola

IL RUP
Ing. Giuseppe Franco

COPIA PER:

- SETTORE CONTABILITÀ - BILANCIO - E PATRIMONIO (C.B);

VISTA LA PROPOSTA

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio conferma

la disponibilità nel bilancio per l'anno 2017
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Responsabile del S.A.C.B.
Carmela Durante

In data 08.11.2017 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio

Con la presenza del

Direzione Sanitaria
Prof. Lorenzo Lupo

ha autorizzato il seguente provvedimento