

## PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica: *Ufficio Tecnico – Servizio di Prevenzione e Protezione*

### PREMESSO CHE:

- necessita ampliare il contratto EUSIS n.59 del 2017 per un importo pari al quinto contrattuale, al fine di estendere l'intervento di sostituzione di un tratto della rete idrica sanitaria addolcita di ulteriori 10 metri circa, fino al raggiungimento della tubazione non ammalorata;
- la rete idrica da sostituire è in metallo zincato, quindi soggetta a deterioramento per ossidazione e corrosione, mentre la nuova tubazione è in Polipropilene (PPR) avente alte capacità di resistenza agli acidi, sostanze alcaline e deboli solventi, oltre che caratteristiche di atossicità, affidabilità delle giunzioni ottenute per fusione, bassa dispersione termica, assenza di corrosione, ridotte incrostazioni calcaree, resistenza alla corrosione elettrochimica, elevata resistenza all'abrasione;
- l'ampliamento dell'intervento in oggetto, consiste nella sostituzione della linea della rete idrica addolcita fino alla Sterilizzazione, permettendo la distribuzione di acqua fredda avente ridotti residui derivati dal deterioramento delle tubazioni metalliche;

### CONSIDERATO CHE:

- il contratto EUSIS n.59 del 2017, è stato affidato alla ditta C.F. Impianti per un valore pari a €2.200,00 oltre Iva;
- l'ampliamento del quinto contrattuale è pari ad € 440,00 oltre Iva;

### VISTO:

- l'urgenza di provvedere al ripristino dell'impianto idrico sanitario;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

### SI PROPONE DI APPROVARE

- ampliamento del quinto contrattuale, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la sostituzione di un tratto di rete idrica sanitaria presenti nel corpo E, della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù pari ad un importo di **€ 440,00 (quattrocentoquaranta/00) escluso Iva**
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

- rimangono invariate le condizioni contrattuali;

**Il Direttore generale**

VISTA la superiore proposta

### APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;
- di nominare RUP l'ing. Giuseppe Franco.

- Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/ 864

del 29.11.2017

**Oggetto:** *Ampliamento del quinto contrattuale inerente l'affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto di tubazione della rete idrica addolcita sanitaria presso la Radiologia della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù., CIG Z3A1FA6C63.*

**IL SETTORE PROPONENTE**

AREA TECNICA

**IL RUP**

Ing. Giuseppe Franco

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO**

**Il Capo Staff**

Carmela Durante

**VISTO IL PROVVEDIMENTO**

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio

Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2017  
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Settore Economico Finanziario e del Bilancio

~~Dott. Antonio Di Maggio~~

In data 29.11.2017 nei locali della  
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL DIRETTORE GENERALE**

Prof. Vittorio Virgilio