

PREMESSO CHE:

- il gruppo di ricircolo in oggetto, è la congiunzione di un “anello” di distribuzione dell’acqua calda, che permette di avere sempre acqua calda in tutti i punti della rete idrica a temperatura costante e prontamente disponibile;
- il gruppo di ricircolo esistente presenta diverse perdite d’acqua;
- le tubazioni, le valvole ed i raccordi sono ammalorati e risulta impossibile dare seguito a riparazioni parziali;
- la presente proposta di affidamento prevede:
 - lo smontaggio e smaltimento del gruppo di ricircolo esistente;
 - fornitura ed installazione nuovo gruppo di ricircolo in PPR;
 - collegamento circolatori esistenti;
 - prove di funzionamento;

CONSIDERATO CHE:

- la Fondazione non ha al proprio interno personale con specifiche competenze ed attrezzature idonee per dare seguito a quanto in oggetto;
- l’attività di sostituzione dell’intero gruppo di ricircolo è da affidare a ditte specializzate, per cui si è ritenuto di procedere ad indagine di mercato interpellando ditte che hanno requisiti minimi di idoneità professionale. Capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;
- la Ditta WARM Impianti e la C.F. Impianti hanno prodotto le rispettive offerte economiche;
- entrambe le ditte hanno prodotto offerte conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante;
- la Ditta C.F. Impianti ha prodotto l’offerta con il prezzo più basso;

VISTO CHE:

- l’intervento di cui al punto sopra, riveste carattere di urgenza;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l’affidamento dell’appalto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825, del contratto relativo la sostituzione del gruppo di ricircolo acqua calda sanitaria, presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù pari ad un importo di € **5.300,00 (cinquemilatrecento/00) escluso Iva**
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta


APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;
- di nominare RUP l’ing. Giuseppe Franco.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/ 24 del 12.01 2017

Oggetto: Affidamento per sostituzione gruppo di ricircolo acqua calda sanitaria presso la sottocentrale termica della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

IL RUP

Ing. Giuseppe Franco

VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO

Il Capo Staff

Carmela Durante

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio
Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2018
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per
i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Referente

In data 12.01.2018 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio