

PREMESSO CHE:

- l'impianto idrico di distribuzione di acqua fredda e calda ad uso sanitario della Fondazione, realizzato agli inizi degli anni 90, non ha mai subito interventi radicali;
- le dorsali che servono l'intera Fondazione, rappresentano l'unica rete primaria di distribuzione idrica e non esistono by-pass tali da garantire la fornitura di acqua fredda e calda a tutte le utenze di area sanitarie ed amministrativa oltre a rifornire tutti gli impianti tecnologici;
- l'impianto idrico di acqua fredda e calda ad uso sanitario nel corso degli anni ha subito interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura in cui sono state fatte riparazioni puntuali e limitate a piccoli tratti di tubazione ;
- le riparazioni di cui al precedente punto sono servite a riparare le diverse perdite rilevate lungo le dorsali principali e nelle colonne di distribuzione ai piani;
- lo stato d'uso delle tubazioni non consentono di dare seguito ad ulteriori riparazioni puntuali e limitate a piccoli tratti di tubazione;
- le dorsali sono al di sopra di quelle del condizionamento e lo spazio a disposizione non è sufficiente per operare qualsivoglia sostituzione di tubi ammalorati che presentano deficit e perdite d'acqua;
- a seguito di sopralluogo effettuato in concomitanza alla visita ispettiva del SIAN, si rilevano delle perdite sulla dorsale primaria che non possono essere riparate in regime ordinario;

CONSIDERATO CHE:

- la tipologia e le dimensioni delle tubazioni sono di uso industriale e di non facile reperimento da comuni fornitori di materiale idrico sanitario per civile abitazione;
- per riparazioni simili ma di entità ridotte, l'ufficio tecnico si è sempre rivolto a ditte esterne specializzate con competenze specifiche ed attrezzature adeguate;
- è stata contattata la Ditta C.F. Impianti, in quanto nel corso dell'ultimo biennio ha dimostrato di avere le competenze necessarie per eseguire i lavori da porre in essere;
- la ditta CF Impianti è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.;
- per dare seguito ai lavori da porre in essere è necessario avere massima contezza della distribuzione della rete idrica, pertanto si è ritenuto opportuno coinvolgere, in fase di sopralluogo, l'ing. Anzaldi

che ha realizzato il progetto, per conto dell'ASP di Palermo, dei lavori di adeguamento impiantistico dell'ampliamento dell'ospedale.

VISTO CHE:

- le criticità riscontrate in fase di sopralluogo degli ispettori del SIAN inficiano le condizioni igienico sanitarie oltre a determinare perdite di carico importanti e rilevanti deficienze funzionali di esercizio;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento dell'appalto, ai sensi dell'articolo 63, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la sostituzione di un tratto di rete idrica sanitaria presso il piano primo seminterrato corpo B e B1 della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù pari ad un importo di € **49.432,00 (quarantanovemilaquattrocentotrentadue/00) escluso Iva**, come da preventivo di spesa del 05/02/2018 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m..

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.
- di nominare RUP l'ing. Giuseppe Franco.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/ 171

del 26.02 2018

Oggetto: *affidamento dei lavori di sostituzione di un tratto di tubazione della rete idrica presso il piano primo seminterrato del corpo B e B1 della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.*

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

IL RUP

VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO

Il Capo Staff

Carmela Durante

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio

Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2018
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Referente

In data 26.02.2018 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Vittorio Virgilio