

SI PROPONE DI APPROVARE

PREMESSO:

- che l'intervento in oggetto, riguarda l'intercettazione della perdita di gas refrigerante presente nel circuito del condizionatore a cassetta dedicato alla sala TAC della Fondazione;
- che il condizionatore oggetto della manutenzione è l'unica fonte di regolazione climatica della sala;
- che la TAC deve funzionare in ambienti con temperature comprese tra 15 e 26 °C, al fine di evitare guasti ai componenti, e garantire il comfort ai pazienti;

CONSIDERATO:

- che la Fondazione non ha al proprio interno personale qualificato con specifiche competenze per la manutenzione straordinaria di simili impianti;
- che gli impianti, oggetto della manutenzione, richiedono manodopera specializzata;
- che tali rotture o malfunzionamenti sono imprevedibili;

RITENUTO:

- che si è dovuto procedere con urgenza ad avviare le attività di ripristino degli impianti di climatizzazione dedicato alla Sala TAC della Fondazione;
- che la ditta C.F. Impianti s.a.s. ha le competenze per effettuare l'intervento di ripristino degli impianti in oggetto;
- che la ditta C.F. Impianti s.a.s. ha precedentemente effettuato manutenzioni analoghe a quelle riportate in premessa, presso la Fondazione;
- di provvedere con urgenza alla sistemazione dell'impianto di climatizzazione;

VISTO:

- quanto sopra, la Ditta C.F. Impianti ha già eseguito i lavori su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura, per motivi di carattere di urgenza;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO,

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo s.a.s. P.IVA 05087730825 del contratto in oggetto, per un importo complessivo di € 980,00 (novecentottanta/00) escluso Iva (consuntivo di spesa n.04/18 in allegato);
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/123 del 26.02.2018

Oggetto: Affidamento per la manutenzione urgente del climatizzatore a cassetta presso la sala TAC della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

Ing. Giuseppe Franco

VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO

Il Capo Staff

Carmela Durante

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio
Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2018
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme,
per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Referente

In data 26.02.2018 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio