

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto, riguarda la manutenzione generale e la ricarica di gas refrigerante del condizionatore a cassetta dedicato alla cabina elettrica di MT e dei condizionatori dedicati al locale UPS della Radiologia;
- le apparecchiature elettriche presenti nel locale tecnico UPS della Radiologia e i quadri elettrici generale della cabina di MT devono lavorare a temperature di esercizio comprese tra 15 e 26 °C, al fine di evitare guasti ai componenti;

CONSIDERATO CHE:

- la Fondazione non ha al proprio interno personale qualificato con specifiche competenze per la manutenzione straordinaria di simili impianti;
- i condizionatori, oggetto della manutenzione, richiedono manodopera specializzata;
- tali rotture o malfunzionamenti sono imprevedibili pur effettuando la manutenzione periodica;

RITENUTO:

- che si è dovuto procedere con urgenza ad avviare le attività di ripristino degli impianti di climatizzazione dedicati al locale UPS e cabina elettrica di MT della Fondazione;
- che la ditta C.F. Impianti s.a.s. possiede i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali per dare seguito alle attività di manutenzione degli impianti;
- che la ditta C.F. Impianti s.a.s. ha precedentemente effettuato manutenzioni analoghe a quelle riportate in premessa, presso la Fondazione;
- di provvedere con urgenza alla riparazione dei climatizzatori;

VISTO:

- quanto sopra, la Ditta C.F. Impianti ha già eseguito i lavori su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura, per motivi di carattere di urgenza;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO,

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo s.a.s. P.IVA 05087730825 del contratto in oggetto, per un importo complessivo di € 600,00 (seicento/00) escluso Iva (consuntivo di spesa n.36/18 e 37/18 in allegato);
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/253 del 28.03.2018

Oggetto: Affidamento per la manutenzione urgente dei climatizzatori a cassetta presso la cabina elettrica di MT e del locale UPS dedicati alla Radiologia della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

Ing. Giuseppe Franco

VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO

Il Capo Staff

Carmela Durante

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio
Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2018
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme,
per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Referente

In data 28.03.2018 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio