

PREMESSO CHE:

- la Fondazione produce acqua calda sanitaria grazie a due caldaie a metano;
- in data 14/04/2018 la rottura di una tubazione di acqua calda sanitaria ha provocato il guasto di una rampa gas e di un trasformatore del quadro elettrico della caldaia Riello;
- in data 16/04/2018 si è provveduto a contattare la ditta Impianti Tecnologici Vincenzo Motisi srl, al fine di produrre idoneo preventivo di spesa;
- attualmente la produzione di acqua calda sanitaria è garantita da uno dei due bruciatori funzionanti;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare continuità nella produzione di acqua calda sanitaria, necessita ripristinare le condizioni di funzionalità anche del secondo bruciatore;
- la sostituzione della rampa gas del bruciatore è indispensabile per ripristinare l'efficienza della centrale termica della Fondazione;
- la ditta Impianti Tecnologici Vincenzo Motisi srl, ha già effettuato manutenzioni analoghe;
- la ditta Impianti Tecnologici Vincenzo Motisi srl, ha prodotto idoneo preventivo di spesa;

VISTO:

- la ditta Impianti Tecnologici Vincenzo Motisi srl, è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali per dare seguito a quanto richiesto dalla committenza;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Impianti Tecnologici Vincenzo Motisi srl, P.IVA 05710060822 del contratto relativo la sostituzione della rampa gas del bruciatore Riello presso la centrale termica della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € 2.479,00 (duemilaquattrocentosettantanove/00) escluso Iva, come da preventivo di spesa del 20/04/2018 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.


Si nomina RUP l'Ing. Giuseppe Franco.

Si nomina DEC il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/388

del 14.05.2018

Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione della rampa gas del bruciatore Riello della caldaia presso la centrale termica della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

VISTO

Il Capo Staff

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 14.05.2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio

IMPIANTI TECNOLOGICI VINCENZO MOTISI S.R.L.**IN LIQUIDAZIONE**

Centro assistenza

baltur

TECNOLOGIE PER IL CLIMA

Viale Campania n°19 90145 Palermo
Tel./fax 091 – 6738457P. IVA 05710060822
Codice Fiscale :05710060822

Palermo 20 Aprile 2018

Spett.le
Fondazione Istituto
San Raffaele – G.Gliglio
C.da Pietrapollastra – Pisciotto
90015 Cefalù (PA)

Oggetto: Preventivo per la riparazione di n° 01 bruciatore marca Riello , fornitura e collocazione rampa gas , a servizio della Caldaia nella Centrale Termica del P.O. San Raffaele – G. Giglio di Cefalù (PA)

Con riferimento alla Vs gradita richiesta e dopo accurato sopralluogo effettuato dal nostro tecnico ci preghiamo sottoporVi nostra migliore offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto:
Alleghiamo , di seguito, nota dei materiali con singole quotazioni e il tempo previsto dai ns tecnici con i relativi costi della mano d'opera .

Lavori da eseguire:

- Sostituzione Valvola RBL matricola 222582 codice 3970161

MATERIALI UTILIZZATI

descrizione	U.m.	Quant		P. Unitario	Totale
					0,00
Valvola RBL matricola 222582	N°	1,00	€/cad.	2.228,00	1.890,00
Sommano per materiali				€.	1.890,00
per spese generali ed utili	10,00%			€.	139,00
Totale materiali				€.	2.079,00

Mano d'opera

2 operai x 8 ore x1 gg.	N°	16,00	€/cad.	25,00	400,00
-------------------------	----	-------	--------	-------	--------

Totale lavori IVA esclusa					2.479,00
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

(Duemilaquattrocentosettantanove/00) oltre IVA di legge

Impianti Tecnologici V. Motisi srl