

PREMESSO CHE:

- all'interno del locale tecnico interessato dalle attività riportate in oggetto, risultano installati due condizionatori che garantiscono il microclima del locale macchine a servizio della Risonanza magnetica Philips della Fondazione;
- detti condizionatori mantengono una temperatura di esercizio tale da garantire la temperatura di circa 23/24°C;
- i due climatizzatori a parete, entrambi da 18.000 btu, di marca Electra e Haier, garantiscono la climatizzazione del locale tecnico sia in parallelo che in alternato;
- in data 20/06/2018 si rileva il guasto del climatizzatore Electra, per cui si è provveduto a richiedere assistenza tecnica urgente alla ditta C.F. Impianti sas;
- in data 21/06/2018, a seguito di verifica funzionale, la Ditta C.F. Impianti sas costata e segnala un guasto al compressore del climatizzatore;

CONSIDERATO CHE:

- la sostituzione del solo compressore della macchina Electra risulta essere antieconomica per:
 - vetustà del climatizzatore, installato da più di cinque anni, il cui valore attuale di mercato è inferiore al costo della riparazione;
 - il costo di mercato di condizionatori con uguali caratteristiche ma di nuova generazione è di poco superiore alla riparazione stimata in €700,00 oltre Iva, atteso che un nuovo condizionatore con inverter riduce i costi di esercizio rispetto ad una macchina on/off;
- il solo climatizzatore ad oggi funzionante non è dimensionato per assolvere alle esigenze richieste dai requisiti minimi di funzionamento delle macchine della RM Philips ed inoltre presenta delle carenze prestazionali;
- la tempistica per espletare una trattativa avrebbe causato il fermo tecnico della RM Philips e conseguente interruzione delle relative attività di diagnostica;
- la ditta C.F. Impianti è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;
- la ditta C.F. Impianti ha già effettuato attività analoghe a quella richiesta nella presente procedura;

VISTO:

- quanto sopra si è provveduto a contattare la ditta C.F. Impianti che, tempestivamente, in data 21/06/2018 ha eseguito i lavori di sostituzione del climatizzatore Electra guasto e la verifica funzionale del climatizzatore Haier, su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la sostituzione di un climatizzatore inverter a parete da 18.000 Btu presso il locale tecnico della RM Philips della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € 1.400,00 (millequattrocento/00) escluso Iva, come da consuntivo di spesa n.96/18 e 97/18 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA


- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.

Si da atto che il DEC della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/685

del 03.08.2018

Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione di un climatizzatore inverter a parete da 18.000 Btu presso il locale tecnico della Risonanza Philips della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

VISTO IL PROVVEDIMENTO

*Il settore Economico Finanziario e del Bilancio
Conferma*

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 03.08.2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio**