

PREMESSO CHE:

- all'interno del locale criostato sito al terzo piano corpo E della Fondazione, risulta installato un solo condizionatore a parete da 18.000 btu, che garantisce la climatizzazione e di conseguenza le condizioni ottimali per il funzionamento delle apparecchiature presenti;
- detti condizionatori mantengono una temperatura di esercizio tale da garantire la temperatura di circa 22/24°C;
- in data 07/08/2018 si rileva il guasto del climatizzatore, per cui si è provveduto a richiedere assistenza tecnica urgente alla ditta Deltafrigo snc;
- a seguito di verifica funzionale, la Ditta costata il guasto del compressore dell'unità esterna;

CONSIDERATO CHE:

- la sostituzione del solo compressore della macchina risulta essere antieconomica per vetustà del climatizzatore, installato da più di cinque anni, il cui valore attuale di mercato è inferiore al costo della riparazione;
- la tempistica per espletare una trattativa avrebbe potuto causare il fermo tecnico del criostato e conseguente interruzione degli esami estemporanei intraoperatori;
- la ditta Deltafrigo snc è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;
- la ditta Deltafrigo snc ha già effettuato attività analoghe a quella richiesta nella presente procedura;

VISTO:

- quanto sopra, si è provveduto a contattare la ditta Deltafrigo snc che, in data 09/08/2018 darà eseguito alla sostituzione del climatizzatore, su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Deltafrigo snc, P.IVA 056526020823 del contratto relativo la sostituzione urgente del climatizzatore a parete presso il locale criostato sito al terzo piano corpo E della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € **980,00 (quattrocentodieci/00) escluso Iva**, come da preventivo di spesa del 08/08/2018 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Presidente

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.

Si da atto che il DEC della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da atto che l'Assistente al RUP della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola e il dott. Dario Dubolino.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento n. 2018/ 2018/64 del 4/09/ 2018

Oggetto: Affidamento per la sostituzione urgente di un climatizzatore a parete presso il locale criostato sito al piano terzo del corpo E della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

IL RUP

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 4/09/2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Albano**