

PREMESSO CHE:

- all'interno del locale tecnico interessato dalle attività riportate in oggetto, risultano installati due condizionatori che garantiscono il microclima del locale macchine a servizio della Risonanza magnetica Philips della Fondazione;
- i due climatizzatori a parete, garantiscono la climatizzazione del locale tecnico sia in parallelo che in alternato;
- in data 19/08/2018 si rileva una perdita di rendimento dei climatizzatori, per cui si è provveduto a richiedere assistenza tecnica urgente alla ditta C.F. Impianti sas;
- in data 20/08/2018, la Ditta C.F. Impianti sas ha avviato le attività di manutenzione dei climatizzatori del locale tecnico e dell'UTA dedicata alla sala RM Philips;

CONSIDERATO CHE:

- la tempistica per espletare una trattativa avrebbe causato il fermo tecnico della RM Philips e conseguente interruzione delle relative attività di diagnostica;
- la ditta C.F. Impianti è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;
- la ditta C.F. Impianti ha già effettuato attività analoghe a quella richiesta nella presente procedura;

VISTO:

- quanto sopra si è provveduto a contattare la ditta C.F. Impianti che, tempestivamente, in data 21/08/2018 ha concluso i lavori di manutenzione dei climatizzatori del locale tecnico e dell'UTA della RM Philips, su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura;
- che le attività relative ai lavori di che trattasi si sono completate in data 21/08/2018 con esito positivo, per cui sono da intendersi consegnati in perfetta regola d'arte;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 c.2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la manutenzione urgente dei climatizzatori a parete del locale tecnico della RM Philips e dell'UTA dedicata presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) escluso Iva, come da consuntivo di spesa n.97/18 e 134/18 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Presidente

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;


Si conferma RUP della presente procedura l'Ing. Giuseppe Franco.

Si conferma DEC della presente procedura il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da atto che l' Assistente al RUP della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola ed il Dott. Dario Dubolino.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823

Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2018/264

del 16/4/2018

Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione urgente dell'impianto di climatizzazione dell'UTA e dei condizionatori a parete de locale tecnico della Risonanza Philips della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 16/4/2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Albano**