

PREMESSO CHE:

- in data 20/06/2019 si rileva un malfunzionamento del sistema di climatizzazione dedicato alla Camera Calda della Medicina Nucleare;
- vista l'impossibilità di dare seguito alle lavorazioni di riparazione, si è proceduto a contattare in regime di urgenza la ditta C.F. Impianti che ha installato l'impianto e che in passato ha effettuato manutenzioni analoghe;

CONSIDERATO CHE:

- contattata la Ditta C.F. Impianti, dava la propria disponibilità ad intervenire lo stesso giorno;
- il malfunzionamento riguarda il compressore del ciller dedicato alla Camera Calda della Medicina Nucleare;
- i lavori in oggetto rivestono carattere di urgenza in quanto il guasto interferisce con le attività di preparazione farmaci presso la Camera Calda della Medicina Nucleare;
- la tempistica per espletare una trattativa avrebbe causato il fermo tecnico della Medicina Nucleare e conseguente interruzione delle relative attività di diagnostica;
- la ditta C.F. Impianti è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;

VISTO:

- quanto sopra si è provveduto a contattare la ditta C.F. Impianti che ha tempestivamente iniziato i lavori in data 20/06/2019, su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura;
- che le attività relative ai lavori in oggetto, hanno richiesto la sostituzione di uno dei due compressori del ciller, e si sono concluse in data 24/06/2019 con esito positivo, per cui sono da intendersi consegnati in perfetta regola d'arte;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63 c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la manutenzione urgente del ciler dedicato alla Camera Calda della Medicina Nucleare presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € **3.300,00 (tremilatrecento/00) escluso Iva**, come da consuntivo di spesa n.109/19 (in allegato);

Il Presidente

VISTA la superiore proposta

APPROVA

la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Si conferma RUP della presente procedura l'Ing. Giuseppe Franco.

Si conferma DEC ed istruttore della presente procedura il Geom. Gabriele Mazzola.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano

