

PREMESSO CHE:

- negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi guasti ravvicinati agli impianti di climatizzazione asserviti ad entrambe le Risonanze Magnetiche, sia di marca General Electric che di marca Philips;
- i guasti hanno riguardato diverse parti d'impianto e sono stati saltuari;
- si è riusciti ad evitare i fermi macchina grazie all'intervento dei nostri manutentori interni, fintantochè le problematiche non hanno necessitato di parti di ricambio e/o manodopera particolarmente specializzata;
- in data 09/09/2020 i tecnici RM e il personale medico di Radiologia hanno segnalato il fermo macchina della RM Philips e alcune problematiche alla RM General Electric, che di fatto impediscono il regolare prosieguo delle attività clinico-assistenziali;
- l'Ing. Rappazzo ha eseguito sopralluogo presso i locali dove insistono gli impianti di che trattasi ed ha constatato personalmente che è necessaria una manutenzione generale conservativa ed un intervento tecnico di manutenzione straordinaria su alcune parti specifiche da espletare in regime di urgenza;
- con il nostro personale interno non riusciamo a ripristinare il normale funzionamento delle RM in questione a causa della mancanza del materiale e dei mezzi necessari per l'intervento tecnico specialistico;
- l'Ing. Giuseppe Franco, Resp. Area Tecnica, viste le problematiche in corso, sentito il dott. Bartolotta, Resp. U.O. Diagnostica per immagini, ha manifestato la necessità di provvedere con urgenza alla risoluzione dei guasti e ha dato mandato all'Ing Rappazzo di individuare una ditta che nell'arco di 12 ore possa intervenire sugli impianti in oggetto;
- tra le ditte conosciute solo la ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S. ha dato disponibilità ad effettuare i lavori di che trattasi entro il 10/09/2020;
- è stato chiesto alla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S. un preventivo di spesa per l'espletamento delle attività richieste e che lo stesso, offerta n.123 del 09/09/2020, ammonta ad euro 4.000,00 più IVA al 22%;
- il preventivo, offerta n.123 del 09/09/2020, formulato dalla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S prevede tutte le attività specialistiche tipiche di una manutenzione preventiva (conservativa) sugli impianti di che trattasi ma non tiene conto di ulteriori eventuali parti di ricambio che dovessero essere necessarie in quanto riscontrabili solo a seguito intervento in loco;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ing. Andrea S. Rappazzo del Servizio Programmazione Tecnico Amministrativa esprime parere positivo circa la congruità del preventivo, offerta n.123 del 09/09/2020, formulato dalla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S;

- il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giuseppe Franco, in qualità del Servizio Richiedente e di RUP, giusta nomina del 09/09/2020 prot. CMA 596, esprime parere positivo circa la conformità dell'iter amministrativo per i servizi richiesti da questa Fondazione;

VISTO CHE:

- l'intervento di che trattasi risulta essere URGENTE per ragioni di continuità clinico-assistenziali;;
- in ossequio al regolamento interno sugli acquisti in vigore circa il regime di urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è necessario procedere all'affidamento diretto alla ditta individuata per l'esecuzione delle attività di che trattasi;
- in data 10/09/2020 la ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S. ha dato disponibilità ad eseguire i servizi richiesti;

per tutto quanto premesso, considerato e visto:

SI PROPONE

- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di affidare in urgenza alla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S. l'intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione asserviti alle due risonanze magnetiche, General Electric e Philips, ubicate presso i locali della Fondazione;
- di procedere all'accettazione del preventivo di spesa, offerta n.123 del 09/09/2020, formulato dalla ditta C.F. Impianti di Cusimano Filippo & C. S.a.S, per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00 IVA esclusa al 22% (euro 4.800,00, incluso IVA).

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Si dà mandato al RUP, nella persona dell'Ing. Giuseppe Franco di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.






Il Presidente
Dr. Salvatore Albano

	FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU' Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù
--	---

Provvedimento n. 2020/763 del 15.08 2020

Oggetto: Manutenzione straordinaria sugli impianti di climatizzazione asserviti alle Risonanze Magnetiche General Electric e Philips della Fondazione. Affidamento diretto in URGENZA, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

<p>L'Istruttore del Procedimento <i>F.TO ING. ANDREA S. RAPPAZZO</i> </p> <p>IL RUP <i>Ing. Giuseppe Franco</i> </p> <hr/> <p style="text-align: center;">VISTO IL PROVVEDIMENTO Area Economico- Finanziaria Conferma</p> <p>che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2020.</p> <p><i>Dott. Antonio Di Maggio</i> </p>	<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> rere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;"><i>Dott. Gianluca Galati Casmiro</i> </p> <hr/> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO ESPRIME</p> <p><input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> rere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;"><i>Dr. Salvatore Vizzi</i> </p> <hr/> <p style="text-align: center;">VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA <i>Dott.ssa Maria Cucco</i> </p> <p>In data <u>15.08.2020</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano </p>
--	--