

PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica: *Ufficio Tecnico – Servizio di Prevenzione e Protezione*

PREMESSO:

- che la Fondazione utilizza l'impianto di produzione di biossido di cloro, per la disinfezione dell'acqua per uso sanitario;
- che l'impianto necessita di due tipologie di reagenti per la produzione di biossido di cloro, ossia acido cloridrico 9% e clorito di sodio 7,5%;

CONSIDERATO:

- che la presenza di biossido di cloro combatte in modo efficace la Legionella e distrugge il biofilm che si crea all'interno delle tubazioni della rete idrica aziendale;
- che la Fondazione non ha personale qualificato per la conduzione e verifica dell'impianto di produzione di biossido di cloro;

RITENUTO:

- che necessita affidare a una Ditta specializzata la verifica periodica dell'impianto di produzione di biossido di cloro, per la durata di mesi dodici;
- che, a seguito di indagine di mercato:
 - la ditta BIOH Filtrazione srl ha presentato l'offerta al costo più basso, con un canone annuo pari ad € 2700,00+Iva;
 - la Ditta Grundfos Pompe Italia srl ha presentato un canone annuo pari ad €3.500,00+Iva.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, previa indagine di mercato, art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e smi, alla Ditta BIOH Filtrazione srl, P.IVA 03626210961 dell'appalto di cui in oggetto, per un importo totale di € **5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) oltre IVA** e pagamento bimestrale a 60gg. fine mese data fattura;
- Si allega l'offerta della Ditta BIOH Filtrazione srl n.122/2017.

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

SENTITO i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

- di nominare RUP l'ing. Giuseppe Franco.

- Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastro / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. 2014/235 del 18/05/2014

Oggetto: Affidamento biennale del Servizio di verifica programmata dell'impianto di produzione di biossido di cloro presente presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

<p>SETTORE PROPONENTE:</p> <p><i>Ufficio Tecnico – Servizio di Prevenzione e Protezione</i></p> <p>Istruttore del Procedimento</p> <p><i>Gabriele Mazzola</i></p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p>Ing. Giuseppe Franco</p>	<p>In data <u>18/05/2014</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Prof. Vittorio Virgilio</p> <p>con la presenza del</p> <p>Direttore Sanitario Prof. Lorenzo Lupo</p>
<p>COPIA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> SETTORE PERSONALE (U.P.);<input type="checkbox"/> SETTORE CONTABILITÀ - BILANCIO - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (C.B);<input type="checkbox"/> AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);<input type="checkbox"/> UFFICIO TECNICO (U.T.);<input type="checkbox"/> _____	<p>ha autorizzato il seguente provvedimento</p>