

PREMESSO CHE:

- il presente affidamento riguarda la sostituzione delle valvole di intercettazione di un ventilconvettore presente in sala conferenze S.Michele;
- le valvole oggetto di sostituzione, sono ammalorate e presentano un copioso gocciolamento d'acqua nel locale tecnico della sottocentrale termica della Fondazione;
- tale perdita d'acqua è in prossimità delle elettropompe dedicate al ricircolo dell'acqua calda sanitaria, con possibile danno per le stesse;

CONSIDERATO CHE:

- il gocciolamento di acqua diretto sulle elettropompe, causerebbe un guasto grave alla stessa, tale da non essere riparabile;
- al fine di ripristinare tale perdita d'acqua, garantendo così sia il corretto funzionamento della climatizzazione della sala conferenze, sia scongiurare un guasto all'impianto di ricircolo di acqua calda sanitaria, necessita sostituire urgentemente le valvole di intercettazione dedicate al ventilconvettore;
- la ditta C.F. Impianti è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;

VISTO:

- quanto sopra e l'urgenza di procedere alla riparazione, si è provveduto a contattare la ditta C.F. Impianti, che in data 07/05/2018 ha eseguito i lavori su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, da intendersi quale RUP della presente procedura, per motivi di carattere di urgenza;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F. Impianti, P.IVA 05087730825 del contratto relativo la sostituzione delle valvole di intercettazione del ventilconvettore della sala conferenze S.Michela della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, per un importo pari a € 600,00 (seicento/00) escluso Iva, come da consuntivo di spesa n.63/18 (in allegato);
- il pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

Il Direttore generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.


Si da atto che il RUP della presente procedura è l'Ing. Giuseppe Franco, quale Responsabile dell'Area Tecnica.

Si da atto che il DEC della presente procedura è il Geom. Gabriele Mazzola.

Si da mandato al R.U.P. di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/571

del 27.06.2018

Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione delle valvole di intercettazione del ventilconvettore presente in sala conferenze "S.Michele" della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

Il RUP

VISTO

Il Capo Staff

*Per verifica e controllo
attività amministrative*

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 27.06.2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Vittorio Virgilio